

Схема водоснабжения здания.

Внешняя сеть водопровода: 0,3 МПа.

Диаметр трубы: D=159мм.-1003м.

Внутренняя сеть водопровода: BKN#7, 0,7 МПа.

Помещения: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12.

1 НПС ПРИПРЯТЫШСК

-

ФИО	подпись	дата
Утв. Зернова Е.А.	<i>[подпись]</i>	20.05.09
Провер. Ишын В.И.	<i>[подпись]</i>	10.06.09
Провер. Маторошкин Н.А.	<i>[подпись]</i>	12.07.09
Провер.		

СХЕМА

ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ


ОТ НПС

«ПРИИРТЫШСК»

лпт.	Масса
лист 1	листов 1

НПС «Прииртышск»

Павлодарское НУ



КазТрансОйл

Восточный филиал